

АКТ ГОТОВНОСТИ
актового зала к проведению массового мероприятия

г. Чонтаул 20.09.2022

Комиссия, назначенная приказом директора МКОУ Чонтаульской СОШ № 1 от 20.09.2022 № , в составе председателя – ответственного за пожарную безопасность заместителя директора Магомедова А.М и членов комиссии: заместителя директора по АХЧ Магомедова М.А и ответственного за антитеррористическую защищенность учителя ОБЖ Ниматулаева М.И, провела с 8:00 до 9:00 осмотр актового зала, в котором 20.09.2022 с 17:00 до 20:00 пройдут мероприятия с массовым пребыванием людей (спектакли, представления и дискотека), на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

I. Результаты проверки

В результате осмотра актового зала установлено, что помещение соответствует требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а именно:

1. Помещение расположено на первом этаже и имеет два выхода, которые оборудованы знаком пожарной безопасности «Выход», замки дверей находятся в исправном состоянии, не препятствующем свободному выходу.
2. Пути эвакуации из помещения свободны, покрытие полов не имеет повреждений и надежно закреплено к полу.
3. Помещение оснащено исправными первичными средствами пожаротушения в достаточном количестве; от возможных очагов пожара ближайший огнетушитель удален не более чем на 20 м.
4. Электроприборы (аппаратура, розетки, сетевые фильтры, выключатели), система автоматической пожарной сигнализации и средства связи, имеющиеся в помещении, исправны и не имеют повреждений.
5. Огнезащитная обработка декораций и конструкций помещения не имеет повреждений.
6. Гирлянды и иллюминация, используемые в помещении, исправны, имеют сертификаты соответствия.

7. Ширина проходов между 3-м и 15-м зрительными рядами не уменьшена и составляет 0,5 м. Дополнительные кресла и стулья в проходах отсутствуют.

8. На дверях и стенах размещены знаки пожарной безопасности.

9. Возле входа в помещение вывешен план эвакуации людей в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации.

В результате осмотра актового зала установлено, что в помещении есть нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Ширина прохода между 1-м и 2-м зрительными рядами уменьшена и составляет менее 0,45 м.

II. Выводы и предложения

Комиссия решила:

1. Помещение актового зала МКОУ ЧСОШ № 1 к проведению массового мероприятия готово при условии выполнения поручений из пункта 2 настоящего акта.

2. Требования и предложения по приведению помещения в соответствие с требованиями действующего законодательства в срок до 15:00 20.09.2022:

- обеспечить ширину проходов между 1-м и 2-м рядами не менее 0,45 м;
- оснастить кресла 1-го ряда устройствами для крепления к полу.

Председатель комиссии Магомедов А.М

Члены комиссии Магомедов М.А

Ниматулаев М.И